



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

ALLA DIREZIONE APPALTI E
APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiurato
SEDE

Procedura aperta per l'appalto della fornitura, con sostituzione, dei filtri del comparto di filtrazione finale dell'impianto di depurazione di Campalto.

**Riferimento da citare: BS 308-24/BOM – CODICE APPALTO: 115422_tender_2032_2
CIG: B42D4CB109**

In riferimento alla procedura in oggetto, il RUP precisa quanto segue.

Il Capitolato Speciale di Appalto al punto 6 prevede che i filtri garantiscano una "concentrazione massima di solidi sospesi in uscita dalla filtrazione di 5 mg/L, per una portata di punta di 3.255 mc/h, fatta salva la condizione di solidi sospesi in ingresso di 20 mg/L".

Il rispetto deve essere garantito anche per portate puntuali, perché il parametro escherichia coli, legato alla presenza di solidi sospesi totali, viene rilevato dal gestore e dagli Enti di controllo, per verificare il rispetto dei limiti di legge dello scarico finale, su campione istantaneo.

Del resto al capitolo 9 del CSA, si riporta che il test di collaudo venga effettuato per un periodo di quattro settimane, prelevando ed analizzando "due campioni a settimana sulle 24 ore a monte e a valle della sezione di filtrazione", restando inteso che il campionamento si intende mediato sulle 24 ore, in modo da minimizzare la possibilità che la prova di collaudo dell'installazione in oggetto venga influenzata da condizioni casuali, ed evitare un giudizio basato su condizioni di incertezza.

Ad una attenta valutazione, considerato che il CSA non prevede l'obbligo che l'Operatore Economico dichiarare le prestazioni dell'installazione, rimanendo comunque esse stesse definite dal CSA stesso, e inderogabilmente da raggiungere all'atto del collaudo nei modi e alle condizioni previste al punto 9 del CSA, vista la completezza della documentazione tecnica fornita dall'Operatore Economico in questione e sulla base della precisazione contenuta nell'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione di Huber Technology S.r.l.,

il RUP ritiene ammissibile l'accoglimento della richiesta di riammissione alle valutazioni di gara dell'O.E. Huber Technology S.r.l.

e con tale scritto si invita pertanto codesta spettabile Direzione a prendere atto di quanto sopra dichiarato

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Mezzadri

