



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110  
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° Iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) - [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)

Prot. n. 63097 /BS 257-14/AG

Venezia, 12 SET. 2014

Approvvigionamenti BS

**Oggetto:** procedura aperta per l'appalto del servizio di rilievo e ricerca di acque parassite nella fognatura del Lido di Venezia VE.

**Riferimento procedura:** BS 257-14/AG - CIG: 58712493F2 – CUP: I79G12000050002.

### RISPOSTA AI PRIMI TRE QUESITI

Con la presente comunicazione si rende pubblica la risposta della stazione appaltante relativamente ai quesiti avanzati da un soggetto interessato a partecipare alla gara in oggetto – rif. Norme di gara prot. n. 58608/BS 257-14/AG del 26.08.2014.

#### Quesito A:

in merito alla procedura in oggetto, si chiede il chiarimento relativo all'art. 2.1.1 del Modulo A –  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

*“che il Soggetto partecipante, alla data di presentazione dell'offerta, è in possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 o ss. mm. e ii., coerente con i servizi oggetto di affidamento. Misura minima richiesta in caso di partecipazione in R.T.I.: almeno la Capogruppo” omissis.*

Cosa si intende per “coerente con i servizi oggetto di affidamento” stante il fatto che i servizi principali sono la campagna di misura su rete fognaria, il rilievo, l'analisi idraulica e la modellazione numerica della rete?

#### Risposta:

Si conferma il possesso del requisito di Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o ss. mm. e ii., con specificazione che l'oggetto di certificazione sia coerente con le attività indicate nella prestazione principale delle Norme di gara prot. n. 58608/BS 257-14/AG del 26.08.2014.

#### Quesito B:

in merito alla procedura in oggetto, si chiede il chiarimento in merito al Documento BS 257-14AG –  
MOD 01 - INFORMAZIONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA.

Tale documento informa sui rischi e pericoli e fornisce le misure di prevenzione da attuare per le attività da svolgersi negli impianti di sollevamento e nelle camerette fognarie.

Stante tale informativa ed in mancanza di indicazione specifica sugli spazi confinati, si richiede se il personale operante dell'impresa appaltatrice debba possedere la formazione e le attestazioni per eseguire le attività all'interno degli spazi confinati così come richiesto dal DPR 177/2011?

**Risposta:**

come specificato nell'elaborato C di Progetto "Specifiche tecniche relative al rilievo e alla ricerca delle acque parassite", si conferma che è previsto il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di Sicurezza all'atto dello svolgimento del servizio.

Pertanto il personale impiegato dovrà essere formato in conformità a quanto previsto dal DPR 177/2011 e le attestazioni dovranno essere prodotte al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per il personale di volta in volta effettivamente impiegato, prima di qualsiasi attività operativa.

**Quesito C:**

in merito al Documento BS 257-14AG "Progetto Esecutivo, Paragrafo 7.2.6 / Fase 2.E – Modello numerico della rete fognaria: Durante la fase di analisi delle misure e in eventuale supporto all'analisi stessa, l'affidatario procede alla creazione di un modello numerico della rete fognaria. In tale modello confluiranno tutti i dati raccolti e verrà tarato con l'utilizzo delle misure di portata. Un set delle misure verrà riservato a campione di controllo per la verifica della qualità della taratura. Il modello sarà in fase finale integrato nel modello già sviluppato e in uso in VERITAS" omissis.

Quesito: che tipologia di software è richiesta per la creazione del modello numerico della rete fognaria?

**Risposta:**

Si conferma quanto espressamente indicato nell'elaborato C di Progetto "Specifiche tecniche relative al rilievo e alla ricerca delle acque parassite" a pagina 10, ovvero che l'Affidatario dovrà consegnare modellazione in formato Infoworks CS e importarla all'interno del modello complessivo della rete.

Attualmente la versione in uso è la 15.0.2.28007.

La stazione appaltante rimane a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni.

DIREZIONE ENERGIA E  
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO

Il Direttore

Dott. Massimo Zanutto