



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 110-24/RR

Mestre, 28 Ottobre 2024

Direzione Approvvigionamenti LLPP
Tel. 041-7291605

Chiarimento n. 3

OGGETTO: Procedura Aperta per l'appalto dei Lavori denominati "Progetto Integrato Fusina – Impianto di Depurazione di Fusina – Trattamenti Primari – Primo Lotto" Codice CIG B334528A5D. Codice CUP I71B20001030002.

RIF. LLPP 110-24/RR. Tender_1945 – RFQ_2261

In relazione alla procedura aperta indicata in oggetto, con la presente si riscontra il quesito pervenuto e di seguito riportato:

QUESITO n. 1 :

"Con la presente si pongono le seguenti richieste di chiarimento:

1. A pag.87 del PSC, viene citato il computo degli oneri della sicurezza, il cui importo complessivo è di €132.551,10. Non essendo in realtà tale computo allegato si chiede cortesemente di metterlo a disposizione per comprendere con precisione quali prestazioni ne facciano parte.

2. Si chiede di precisare quale voce di CME remunerati il collegamento tra inverter e pompe (vedi schema quadri elettrici Rif. 5.2), segnato nel documento di progetto con cavo FG16OH2R16 3X50+1G25 lunghezza 45 mt. cad. tratto. Tale collegamento non sembra trovare riscontro nelle voci di CME.

3. Nella documentazione di progetto, non è stata riscontrata la presenza di nessun pulsante di sgancio del quadro generale QG, si chiede di confermare che lo stesso non debba essere installato.

4. Con riferimento al Disciplinare di gara, sezione tecnica, punto A.2.3.a), si chiede di precisare che cosa codesta stazione appaltante intenda per FULL SERVICE MANUTENTIVO da offrire insieme all'aumento della garanzia sulle apparecchiature."

CHIARIMENTO N. 1:

Con riferimento al punto 1:

Da una verifica effettuata è emerso che il documento denominato "Piano di Sicurezza e Coordinamento" pubblicato risulta carente di alcune pagine. Il documento progettuale integrale è disponibile nella Sezione "Documentazione di gara".

Con riferimento al punto 2:

La lavorazione di cui al quesito è conteggiata a corpo. Pertanto, qualora il concorrente ravvisasse mancanze, può aggiungere le voci ed il costo nelle apposite righe libere della



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas ▶ Gruppoveritas

**sezione “Ulteriori voci che il concorrente ritiene mancanti” della lista delle categorie e
tenere comunque conto in fase di offerta.**

Con riferimento al punto 3:

Si conferma che nel quadro QG non deve esser installato nessun pulsante di sgancio.

Con riferimento al punto 4:

**Si rinvia a quanto già indicato e previsto nel disciplinare di gara con riferimento all'elemento
di valutazione A2.3.a).**

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 e ss. mm. e ii.

